

ORP MČ 1-22

k rukám vedoucího odboru životního prostředí

Váš dopis zn./ze dne:

Vyřizuje/tel.:

Č. j.:

Ing. Tomáš Král

MHMP 152646/2023

236 004 974

Sp. zn.:

Počet listů/příloh: 3/0

Datum:

20.01.2023

Vážená paní, Vážený pane,

v rámci plnění jednotlivých opatření dle **Akčního plánu Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 pro období 2020+ (PZKO 2020+), první část – závazná opatření a druhá část-podpůrná opatření** bychom Vás chtěli požádat o zveřejnění některých důležitých opatření na informačních kanálech vašeho ÚMČ (internetové stránky-sekce životní prostředí, oblast ochrana ovzduší, Zpravodaj, facebook, případně rozhlas).

Žádáme o zveřejnění informace o těchto závazných opatřeních (Akční plán PZKO 2020+, I. část:

- pravidelně bude doplňován seznam o adresy nahlášené občany na úřad ORP (obec s rozšířenou pravomocí) v rámci stížností obtěžování zápachem, kouřem, tyto informace budou pravidelně zasílány na e-mailovou adresu kontaktního koordinačního místa Magistrátu hl. města Prahy tomas.kral@praha.eu (opatření PZKO_2020_1_Identifikace a mapování zdrojů na pevná paliva na území ORP),
- pro všechny ZSJ (základní sídelní jednotka) s počtem stacionárních zdrojů na pevná paliva vyšším než 20 v ZSJ a procentuálním zastoupením vyšším než 25 % z celkového počtu bytů v ZSJ je povinnost doložit „Žádost o předložení potvrzení o KTSaP“ (kontrola technického stavu a provozu stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění) s upozorněním na možné pokuty při nesplnění KTSaP nebo nepředložení potvrzení o KTSaP na vyžádání příslušnému ORP, výzvu k předložení příslušnému ORP „Čestné prohlášení provozovatele“, že jako zdroj, který složí jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění využívá jiný než spalovací stacionární zdroj na pevná paliva (opatření PZKO_2020_1_Kontrola plnění povinnosti provedení pravidelné kontroly

technického stavu a provozu spalovacích zdrojů na pevná paliva dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší po topné sezóně 2021/2022 (KTSaP),
pro všechny ZSJ s počtem stacionárních zdrojů na pevná paliva vyšším než 20 v ZSJ a procentuálním zastoupením vyšším než 25 % z celkového počtu bytů v ZSJ je povinnost instalace akumulční nádrže (*opatření PZKO_2020_1_Kontrola plnění povinnosti provedení pravidelné kontroly technického stavu a provozu spalovacích zdrojů na pevná paliva dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší po topné sezóně 2021/2022 (KTSaP),*

- v rámci dotačních programů je možnost využít dotačních titulů na výměnu kotle a instalaci akumulční nádrže z programů „Nová zelená úsporám, Kotlíkové dotace, Čistá energie Praha“ (*opatření PZKO_2020_1_Kontrola plnění povinnosti provedení pravidelné kontroly technického stavu a provozu spalovacích zdrojů na pevná paliva dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší po topné sezóně 2021/2022 (KTSaP),*
- je povinnost provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby KTSaP s tím, že jsou možné pokuty při nesplnění kontrol kotle nebo nepředložení zprávy o revizi kotle na vyžádání ORP (*opatření PZKO_2020_1_Kontrola plnění povinnosti provedení pravidelné kontroly technického stavu a provozu spalovacích zdrojů na pevná paliva dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší po topné sezóně 2021/2022 (KTSaP),*
- byla zřízena infolinka +420 236 00 4974 koordinačního kontaktního místa Magistrátu hl. města Prahy pro dotazy provozovatelů ohledně provozu a výměny spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva, infolinka bude v provozu každý týden v pondělí, středa a čtvrtek od 9:00 do 14:00 hodin a zároveň byla zřízena e-mailová adresa tohoto koordinačního kontaktního místa Magistrátu hl. města Prahy tomas.kral@praha.eu (*opatření PZKO_2020_2_Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva_Komunikace s veřejností a provozovateli stacionárních zdrojů na pevná paliva o celkovém jmenovitém příkonu od 10 do 300 kW, zřízení komunikačních portálů).*

Žádáme o zveřejnění informace o těchto podpůrných opatřeních (Akční plán PZKO 2020+, II. část:

- na celém území hlavního města Prahy se bude vydávat souhlasné závazné stanovisko k umístění, provedení stavby a uvádění do provozu pouze kotlů na pevná paliva splňující „Ekodesign“ dle Nařízení Komise 2015/1189 (*opatření PZKO_2020_P_1_Požadavky na nově umísťované spalovací stacionární zdroje s celkovým jmenovitým tepelným příkonem do 300 kW včetně_Zpřísnění požadavků pro vydávání závazného stanoviska k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje, jehož provozem by mohlo dojít v území k ohrožení cílů ochrany kvality ovzduší),*
- na celém území hlavního města Prahy se bude vydávat nesouhlasné závazné stanovisko k umístění zdroje na pevná paliva v případě, že by měl být zdroj umístěn v městské části, ve které dochází v aktuálním období k překračování imisních limitů stanovených v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 sb., dle pětiletých průměrných

koncentrací (dle § 12 odst. 1 zákona č. 201/2012), v bezprostřední blízkosti citlivé zástavby (školy, školky, nemocnice...), v místech se zhoršenými rozptylovými podmínkami, v místech možného dopadu na velký počet obyvatel (např. lokality pro hromadné bydlení) (*opatření PZKO_2020_P_1_Požadavky na nově umísťované spalovací stacionární zdroje s celkovým jmenovitým tepelným příkonem do 300 kW včetně_ Vydání nesouhlasného závazného stanoviska 1 v případech, kdy dochází k náhradě stávajícího způsobu vytápění využívajícího jiná než pevná paliva za pevná paliva*),

- na celém území hlavního města Prahy se bude požadovat uvádění do provozu pouze pro krby a krbová kamna (zdroje k příležitostnému vytápění) na pevná paliva splňující „Ekodesign“ dle Nařízení Komise 2015/1189 a „na základě individuálního posouzení se bude vydávat nesouhlasné závazné stanovisko k umístění zdroje na pevná paliva v případě, kdy dochází k náhradě stávajícího způsobu vytápění využívajícího jiná než pevná paliva za pevná paliva, především pak v případech, kdy se jedná o odpojení od soustavy centrálního zásobování tepelnou energií nebo bezemisního zdroje (*opatření PZKO_2020_P_1_Požadavky na nově umísťované spalovací stacionární zdroje s celkovým jmenovitým tepelným příkonem do 300 kW včetně_ Vydání nesouhlasného závazného stanoviska 1 v případech, kdy dochází k náhradě stávajícího způsobu vytápění využívajícího jiná než pevná paliva za pevná paliva*),
- budou stanoveny adekvátní požadavky na umísťování a emisní parametry stacionárních motorů v případech instalace zcela nového zdroje, kdy hrozí, že by instalací spalovacího motoru došlo oproti stávajícímu řešení tepelných potřeb k navýšení emisí NO_x (oxidy dusíku) do ovzduší (*opatření PZKO_2020_P_1_Požadavky na nově umísťované spalovací stacionární zdroje s celkovým jmenovitým tepelným příkonem do 300 kW včetně_ Stanovit adekvátní požadavky na umísťování a emisní parametry stacionárních motorů případně jejich umístění v odůvodněných případech nepřipustit, vyjma záložních zdrojů energie*),
- v rámci stanovených adekvátních požadavků bude požadována aplikace nejlepší dostupné techniky (BAT) dosahující u stacionárních motorů na zdroje paliva emisních úrovní: NO_x – 100 mg/Nm³, HCHO (formaldehyd) – 20 mg/Nm³, CO (oxid uhelnatý) – 200 mg/Nm³, TOC (celkový organický uhlík) – pro motory s chudou směsí 1300 mg/Nm³, pro motory se stechiometrickým spalováním 300 mg/Nm³, NH₃ (čpavek) – 30 mg/Nm³ (uvedené emisní úrovně jsou definovány pro normální stavové podmínky (teplota spalín 0 °C, tlak 101,325 kPa), suchý plyn, 5 % kyslíku ve spalínách) (*opatření PZKO_2020_P_1_Požadavky na nově umísťované spalovací stacionární zdroje s celkovým jmenovitým tepelným příkonem do 300 kW včetně_ Stanovit adekvátní požadavky na umísťování a emisní parametry stacionárních motorů případně jejich umístění v odůvodněných případech nepřipustit, vyjma záložních zdrojů energie*),
- na základě individuálního posouzení nebude povoleno umístění stacionárních motorů (vyjma záložních zdrojů) v případě, že v konkrétní zóně dochází k překročení imisního limitu oxidu dusičitého za předchozích 5 kalendářních let (*opatření PZKO_2020_P_1_Požadavky na nově umísťované spalovací stacionární zdroje*

- celkovým jmenovitým tepelným příkonem do 300 kW včetně_ Stanovit adekvátní požadavky na umístování a emisní parametry stacionárních motorů případně jejich umístění v odůvodněných případech nepřipustit, vyjma záložních zdrojů energie),*
- při povolování diesel agregátových záložních zdrojů se bude požadovat plnění emisní normy minimálně Stage III A dle směrnice 2004/26/ES: pro netto výkon P [kW] $130 \leq P \leq 560$, CO 3,5 g/kWh, HC (nespálené uhlovodíky) + NO_x 4,0 g/kWh, PM 0,2 g/kWh, pro netto výkon P [kW] $75 \leq P < 130$, CO 5 g/kWh, HC + NO_x 4,0 g/kWh, PM 0,3 g/kWh, pro netto výkon P [kW] $37 \leq P < 75$, CO 5,0 g/kWh, HC + NO_x 4,7 g/kWh, PM 0,4 g/kWh, pro netto výkon P [kW] $19 \leq P < 37$, CO 5,5 g/kWh, HC + NO_x 7,5 g/kWh, PM 0,6 g/kWh, *(opatření PZKO_2020_P_1_Požadavky na nově umístované spalovací stacionární zdroje s celkovým jmenovitým tepelným příkonem do 300 kW včetně_ Plošně stanovit plnění emisní normy minimálně EU Stage III A u diesel agregátových záložních zdrojů),*
 - budou zpřísněny specifické emisní limity při vydávání povolení provozu a vyjádření podle § 11 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší pro nové stacionární zdroje nebo při změnách stávajících zdrojů *(opatření PZKO_2020_P_5_Snížení vlivu stacionárních zdrojů na úroveň znečištění ovzduší_ Zpřísnění požadavků na emisní parametry spalovacích zdrojů uvedených pod kódem 1.1. až 1.4. při vydávání závazných stanovisek dle § 11 odst. 2 b) a c) zákona o ochraně ovzduší),*
 - budou zpřísněny hodnoty emisních limitů uvedených ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. při povolovacím procesu pro nejčastější typy stacionárních zdrojů jako jsou kotle a teplovzdušné přímotopy na zemní plyn obecně – NO_x max. 80 mg/m³, kotle a teplovzdušné přímotopy na kapalná paliva obecně – NO_x max. 120 mg/m³, plynové turbíny obecně – NO_x max. 50 mg/m³, kotle na tuhá paliva (mimo biomasu) obecně – TZL max. 30 mg/m³ (tepelný příkon zdroje >1MW <5 MW), jiné (technologické) zdroje s emisemi TZL – TZL obecně max. 10 mg/m³, (vztažné podmínky odpovídající emisnímu limitu dle relevantního právního předpisu), zároveň také pro pístové spalovací motory na plynná paliva (kogenerační jednotky) NO_x – 100 mg/Nm³, HCHO – 20 mg/Nm³, CO – 200 mg/Nm³, TOC – pro motory s chudou směsí 1300 mg/Nm³, pro motory se stechiometrickým spalováním 300 mg/Nm³, TOC – 150 mg/Nm³, NH₃ – 30 mg/Nm³, náhradní zdroje energie (dieselagregáty) pro netto výkon P [kW] $130 \leq P \leq 560$, CO 3,5 g/kWh, HC + NO_x 4,0 g/kWh, PM 0,2 g/kWh, pro netto výkon P [kW] $75 \leq P < 130$ CO 5 g/kWh, HC + NO_x 4,0 g/kWh, PM 0,3 g/kWh, kdy rozhodujícím parametrem, zda příslušný zdroj spadá pod opatření, je instalovaný tepelný příkon *(opatření PZKO_2020_P_5_Snížení vlivu stacionárních zdrojů na úroveň znečištění ovzduší_ Zpřísnění požadavků na emisní parametry spalovacích zdrojů uvedených pod kódem 1.1. až 1.4. při vydávání závazných stanovisek dle § 11 odst. 2 b) a c) zákona o ochraně ovzduší),*
 - při vydávání povolení provozu a vyjádření podle § 11 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší pro nové stacionární zdroje nebo při změnách stávajících zdrojů se bude postupovat v souladu s Přílohou č. 6 „Pravidla pro povolování kogeneračních jednotek na území hl. m. Prahy“ *(opatření PZKO_2020_P_5_Snížení vlivu stacionárních zdrojů na úroveň znečištění ovzduší_ Pravidla pro povolování kogeneračních jednotek na území hl. m. Prahy).*

Zároveň bychom Vás chtěli požádat o předání informací o výše uvedených opatření na příslušné odbory vašeho úřadu (např. odbor stavební), které mají v gesci plnění daných opatření.

Na závěr uvádíme odkaz na úplné znění Akčního plán Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 pro období 2020+ (PZKO 2020+), první část – závazná opatření a druhá část – podpůrná opatření: <https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/ovzdusi/index.html>

Pevně věřím, že v rámci dobré spolupráce našemu požadavku vyhovíte a přispějete tak ke zlepšení ovzduší na území hl. města Prahy.

Děkuji,
s pozdravem

RNDr. Štěpán K y j o v s k ý
ředitel odboru ochrany prostředí
podepsáno elektronicky